



ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ústřední inspektorát

Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

Pan
Ing. Matěj Brát
Police nad Metují
matejbrat@centrum.cz

Vaše zpráva zn. / ze dne:

Naše zn.:

0696/09/90.230/Hi

Vyřizuje:

Ing. Hinz

V Praze dne:

1.6. 2009

Četnost pravidelných kontrol kotlů nad 200 kW

Vážený pane,

ve svém e-mailu ze dne 22.5.2009 se dotazujete na četnost pravidelných kontrol kotlů o výkonu nad 200 kW podle vyhlášky č. 276/2007 Sb.

Jak správně uvádíte, vyhláška č. 276/2007 Sb. odkazuje na vyhlášku č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. A právě v této vyhlášce v § 9 odst. 3 je uvedeno, že účinnost dodávky tepelné energie ze zdroje a účinnost výroby tepelné energie u každého kotle vybaveného měřením výroby tepla a spotřeby paliva se ve zdroji tepelné energie s celkovým výkonem nad 200 kW vyhodnocuje a eviduje 1x měsíčně. Pro ostatní kotle nad 200 kW platí ustanovení § 3 odst. 5 a to, že se splnění minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně.

S přihlédnutím k ustanovení vyhlášky č. 150/2001 Sb. se podle našeho názoru provádějí pravidelné kontroly kotlů podle vyhlášky č. 276/2007 Sb. s jmenovitým výkonem kotlů nad 200 kW s četností 1x za rok.

S pozdravem

Ing. Petr Holoubek
pověřen řízením Státní energetické inspekce

Sídlo ústředního inspektorátu:
Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

IČ: 61387584
DIČ: CZ61387584
[www. cr-sei.cz](http://www.cr-sei.cz)

Tel.: 224 907 340

Fax.: 224 907 370

E-mail: posta@sei.gov.cz

Bankovní spojení:

výdajový rozpočtový účet:

příjmový rozpočtový účet:

ČNB Praha 1

34826011

19 - 34826011